



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru
http://enis.gosnadzor.ru/ ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

660059, Красноярский край,
город Красноярск, улица
Академика Вавилова, 86 «б»
(место составления акта)

28.02.2020г.
(дата составления акта)

15:00 час.
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 10/052/570/2020**

По адресу: 660059, Красноярский край, город Красноярск, улица Академика Вавилова, 86 «б» на основании распоряжения №РП-361-570-о от 18.02.2020 Енисейского управления Ростехнадзора была проведена, внеплановая выездная проверка с целью проверки выполнения ранее выданного предписания №10/623-Э от 28 декабря 2018 в отношении Муниципального бюджетного учреждения "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи №7 "Способный ребенок" (МБУ ЦППМИСП № 7 "Способный ребенок"), ИНН 2461111203.

Продолжительность проверки: с 08:00 21.02.2020 по 15:00 28.02.2020 (5 рабочих дней).

Акт составлен: Енисейским управлением Ростехнадзора

Дата и номер решения прокурора о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лица, проводившие проверку:

- государственный инспектор отдела по надзору в электроэнергетике Коваленко Павел Николаевич;

При проведении проверки присутствовали:

И.о. директора МБУ ЦППМИСП № 7 "Способный ребенок" – Тушинская Марина Геннадьевна.

С распоряжением о проведении проверки ознакомлена, копию получила:

И.о. директора

МБУ ЦППМИСП № 7 "Способный ребенок"

М.Г. Тушинская
20.02.2020

Сведения о проверенной организации:

Юридический адрес: 660059, Красноярский край, город Красноярск, улица Академика Вавилова.

Место фактического осуществления деятельности: 660059, Красноярский край, город Красноярск, улица Академика Вавилова.

Реквизиты: ИНН/КПП 2461111203 / 246101001 ОГРН 1022401947920.

Тел. (391) 201-24-49, 262-07-67, 268-60-01;

e-mail: cdk7@mail.ru

Директор: Жилинская Нина Ивановна, назначена приказом Главного управления образования Администрации города Красноярска от 29.12.2012г. №12л/с.

И.о. директора: Тушинская Марина Геннадьевна, действует на основании приказа Главного управления образования Администрации города Красноярска от 13.01.2020 №18/к.

Основной вид деятельности: Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки.

Форма собственности – муниципальная.

В ходе проведения проверки установлено:

Всего пунктов предписания в области электроэнергетики-13.

Выполнено в установленный срок - 12.

Не подошел срок выполнения – 0.

Процент выполнения предписания - 92 % .

Предписаний, не выполненных в установленный срок – 1, а именно:

№ п/п	Описание и характер выявленного нарушения	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которых нарушены или(и) не соблюдены.	Срок устранения нарушения
1.	Отсутствует аварийное освещение	п.2.12.2, приложение 1 "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 №6	28.12.2019

Выводы: Не выполнен в установленный срок (28.12.2019) 1 пункт законного предписания №10/623-Э от 28 декабря 2018, что является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях РФ.

Ранее выданное предписание №10/623-Э от 28 декабря 2018 утратило силу, на устранение не выполненного 1 замечания выдано предписание №10/052-Э от 28.02.2020.

Прилагаемые документы: предписание № 10/052-Э от 28.02.2020

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля не вносилась.

П.Н. Коваленко

М.Г. Тушинская

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор отдела по надзору в электроэнергетике

(подпись)

П.Н. Коваленко

С актом проверки ознакомлена, копию акта получила.

И.о. директора
МБУ ЦПМСП № 7 "Способный ребенок"

Должность



М.Г. Тушинская
(подпись)

М.Г. Тушинская
Ф.И.О.

28.02.2020

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: -

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Юридическое лицо, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в центральный аппарат Ростехнадзора или территориальный орган Ростехнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.