ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

пр.Мира, 36, г.Красноярск, 660049
Телефон: (391) 213-53-38, Факс: 213-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru/http://enis.gosnadzor.ru/
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

г. Красноярск
ул. 2 Хабаровская д. 4
(место составления акта)

28 декабря 2018г.
(дата составления акта)

13 часов 30минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 10/623/4519/2018

По адресу: 660059, Красноярский край, город Красноярск, улица Академика Вавилова, 86 «б», на основании распоряжения № 4519-р/кр от 06.12.2018г. Енисейского управления Ростехнадзора была проведена плановая выездная проверка с целью предупреждения, выявления и пресечения нарушений законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, норм и правил в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и организации соблюдения на предприятии требований безопасности в электроэнергетике в соответствии с планом проведения плановых проверок Енисейского управления Ростехнадзора в 2018г. в отношении Муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи №7 «Способный ребенок» (МБУ ЦППМИСП №7 «Способный ребенок»).

Дата и время проведения проверки:

Продолжительность проверки: с 17.12.2018г. по 28.12.2018г 10 рабочих дня.

Акт составлен: Енисейским управлением Ростехнадзора

Дата и номер решения прокурора о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лица, проводившие проверку:

- государственный инспектор отдела по надзору в электроэнергетике Коваленко Павел Николаевич;
- государственный инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике Лошакова Алена Игоревна.

С распоряжением о проведении проверки ознакомлен, копию получил:

Директор МБУ ЦППМИСП «Способный ребенок» 10.12.2018г. √ Н.И. Жилинская

должность | Дата, подпись | ФИО

Сведения о проверенной организации:

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи №7 «Способный ребенок» (МБУ ЦППМИСП №7 «Способный ребенок»)

Юридический адрес: 660059, Красноярский край, город Красноярск, улица Академика Вавилова, 86 «б».

Место фактического осуществления деятельности: 660059, Красноярский край, город Красноярск, улица Академика Вавилова, 86 «б».

Телефон: (391) 201-24-49, 262-07-67, 268-60-01.

Директор: Жилинская Нина Ивановна, назначена приказом Главного управления образования Администрации города Красноярска от 29.12.2012г. №12л/с.

Реквизиты: ИНН/КПП 2461111203/246101001.ОГРН 1022401947920

Основной вид деятельности: Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки.

Форма собственности – муниципальная.

Соответствие установленным требованиям: представленная программа соответствует п.1 ст.25 Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», содержит целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации этой программы, и их значения, и мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ожидаемые результаты (в натуральном и стоимостном выражении), включая экономический эффект от проведения этих мероприятий.

Программа в области энергосбережения и повышения энергоэффективности на 2016-2020г.г.

Предоставлен Отчет о направлении декларации в области энергосбережения в Министерство энергетики Российской Федерации предоставлен за отчетный период 2017 года.

Краткая характеристика эксплуатации теплового энергооборудования.

Договор (государственный контракт) на теплоснабжение: № 6978 от 04.04.2016;

Акты разграничения балансовой принадлежности: Акт № б/н от 28.03.2018;

Договор (государственный контракт) на водоснабжение: № 23/08009 от 01.01.2016;

Акт разграничения балансовой принадлежности: Акт № б/н от 11.05.2011;

Сведения об оснащенности приборами учета:

- Вода: ХВС: СКБ-25, № 53079-06; ГВС: ВКТ-15, № 40025762;
- Тепловая энергия: ПРЭМ № 16-043469;

Сведения о вводе в эксплуатацию приборов (узлов) учета используемых энергетических ресурсов:

- Вода: ХВС: Акт № б/н от 16.02.2007; ГВС: Акт № 37/728 от 14.03.2018;
- Тепловая энергия: Акт № 37/728 от 14.03.2018;
- Периодическая проверка узла учета тепловой энергии: Акт № 37/728 от 14.03.2018;
- Периодическая проверка прибора учета холодного водоснабжения: Акт № 46/817 от 24.10.2018;

Утвержденная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от 2016 года.

Энергетическое обследование: Проведено, декабрь, 2012;

Лицо, осуществляющее энергетическое обследование ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Красноярском крае», свидетельство о допуске к работам по энергетическому обследованию: СО НП «Союз Энергоэффективность»;

Энергетический паспорт: № 019-155-8842.

Отчет о направлении декларации в области энергосбережения в Министерство энергетики Российской Федерации предоставлен за отчетный период 2017 года

Краткая характеристика электроустановок:

Электроснабжение здания Муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи №7 «Способный ребенок» (МБУ ЦППМИСП №7 «Способный ребенок») по адресу: 660059, Красноярский край, город Красноярск, улица Академика Вавилова, 86 «б» осуществляется от сетей филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго», заключен договор на электроснабжение с ПАО «Красноярскэнергосбыт» № 6922 от 05.12.2016г.

Электроснабжение здания МБУ ЦППМИСП «Способный ребенок» по адресу: 660059, Красноярский край, город Красноярск, улица Академика Вавилова, 86 «б» осуществляется:

КЛ-0,4кВ от ТП-153 (6/0,4), РУ-0,4кВ, кабелем 2АСБ (3х50+1х25) L=300м, до ВРУ-0,4кВ МБУ ЦППМИСП №7 «Способный ребенок»

Категория надежности электроснабжения III. Руст=40кВт.

Учет электроэнергии производится по приборам учета установленным в РУ-0,4кВ МБУ ЦППМИСП №7 «Способный ребенок».

Ответственным за электрохозяйство назначен приказом №151/1-п от 26.11.2018г. рабочий по комплексному обслуживанию здания Жихаренко Владимир Борисович.

В ходе проведения проверки МБУ ЦППМИСП №7 «Способный ребенок» **выявлены нарушения обязательных требований устройства и эксплуатации электроустановок:**

N п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1.	Ответственный за электрохозяйство не прошел проверку знаний на IV группу по электробезопасности	п.1.2.7 "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 №6 ПЛ п.9.2	Ответственный за электрохозяйство, МБУ ЦППМИСП №7 «Способный ребенок» Жихаренко Владимир Борисович
2.	Не назначен заместитель ответственного за электрохозяйство	п.1.2.3 "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 №6 ПЛ п.5.2	Ответственный за электрохозяйство, МБУ ЦППМИСП №7 «Способный ребенок» Жихаренко Владимир Борисович
3.	Не предоставлен перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь группу по электробезопасности	п.1.4.3 "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 №6 ПЛ п.15	Ответственный за электрохозяйство, МБУ ЦППМИСП №7 «Способный ребенок» Жихаренко Владимир Борисович
4.	Не предоставлен перечень должностей и профессий требующих присвоения I группы по электробезопасности	п.1.4.4, приложение 1 "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 №6 ПЛ п.16.1	Ответственный за электрохозяйство, МБУ ЦППМИСП №7 «Способный ребенок» Жихаренко Владимир Борисович
5.	Не назначен ответственный за проведение инструктажа и присвоение I группы по электробезопасности	п.1.4.4, приложение 1 "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 №6 ПЛ п.16.2	Ответственный за электрохозяйство, МБУ ЦППМИСП №7 «Способный ребенок» Жихаренко Владимир Борисович
6.	Не предоставлены протоколы эксплуатационных испытаний автоматических выключателей произведенные не более трёх лет назад	п.1.2.2., п.2.12.17. "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 №6 ПЛ п.4.3	Ответственный за электрохозяйство, МБУ ЦППМИСП №7 «Способный ребенок» Жихаренко Владимир Борисович

7.	У электротехнического персонала отсутствуют личные инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях	п.1.7.14. "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 №6 ПЛ п.41	Ответственный за электрохозяйство, МБУ ЦППМИСП №7 «Способный ребенок» Жихаренко Владимир Борисович
8.	Не обеспечена проверка электрических схем на предмет соответствия фактическим эксплуатационным не реже 1 раза в 2 года или перед вводом нового оборудования с отметкой на схемах	п.1.2.6 "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 №6 ПЛ п.7.3	Ответственный за электрохозяйство, МБУ ЦППМИСП №7 «Способный ребенок» Жихаренко Владимир Борисович
9.	Не предоставлен график работ по очистке работ	п.2.12.2 "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 №6 ПЛ п.211.1	Ответственный за электрохозяйство, МБУ ЦППМИСП №7 «Способный ребенок» Жихаренко Владимир Борисович
10.	Не предоставлен график работ по осмотру сети электрического освещения	п.2.12.2 "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 №6 ПЛ п.211.2	Ответственный за электрохозяйство, МБУ ЦППМИСП №7 «Способный ребенок» Жихаренко Владимир Борисович
11.	Не обеспечен в организации порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок	п.3.13 "Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок" , утвержденныеприказом Минтруда России от 24 июля 2013 г. N 328н " (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации, регистрационный N 41781 от 13 апреля 2016 г.) ПЛ п.244	Ответственный за электрохозяйство, МБУ ЦППМИСП №7 «Способный ребенок» Жихаренко Владимир Борисович
12.	Не предоставлен паспорт заземляющего устройства	п.1.8.1, приложение 1 "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 №6 ПЛ п.176	Ответственный за электрохозяйство, МБУ ЦППМИСП №7 «Способный ребенок» Жихаренко Владимир Борисович

13.	Отсутствует аварийное освещение	п.2.12.2, приложение 1 "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 №6 ПЛ п.201	Ответственный за электрохозяйство, МБУ ЦППМИСП №7 «Способный ребенок» Жихаренко Владимир Борисович

Прилагаемые документы:

1. Проверочный лист
2. Предписание №10/623-Э от 28.12.2018

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

П.Н. Коваленко — подпись проверяющего

√ Н.И. Жилинская — подпись уполномоченного представителя юридического лица

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор отдела по надзору в электроэнергетике — должность

подпись

П.Н. Коваленко — ФИО

Государственный инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике — должность

Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 456

подпись

А.И. Лошакова — ФИО

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Директор МБУ ЦППМИСП №7 «Способный ребенок» — должность

28.12.2018г. √ — Дата, подпись

Н.И. Жилинская — ФИО

М.П.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Юридическое лицо, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в центральный аппарат Ростехнадзора или территориальный орган Ростехнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.