



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И  
АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)  
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049  
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: [krsk@cnis.gosnadzor.ru](mailto:krsk@cnis.gosnadzor.ru) <http://cnis.gosnadzor.ru/>  
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

**ПРЕДПИСАНИЕ № 10/623- Э**

Законному представителю

Муниципальное бюджетное учреждение  
«Центр психолого-педагогической,  
медицинской и социальной помощи №7  
«Способный ребенок» (МБУ ЦППМИСП №7  
«Способный ребенок»)

(полное наименование юридического лица)

660059, Красноярский край, г. Красноярск, ул.  
Академика Вавилова, 86 «б»

(место нахождения юридического лица)

28.12.2018 г.

(дата составления  
предписания)

Мною, государственным инспектором отдела по надзору Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в электроэнергетике Коваленко Павлом Николаевичем, в период с 17.12.2018 г. по 28.12.2018 г. на основании распоряжения Енисейского управления Ростехнадзора № 4519-р/кр от 06.12.2018 г. проведены мероприятия по осуществлению государственного контроля (надзора) в отношении Муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи №7 «Способный ребенок» (МБУ ЦППМИСП №7 «Способный ребенок»), ОГРН: 1032400566076, ИНН: 2461111203, юридический адрес: 660059, Красноярский край, город Красноярск, улица Академика Вавилова, 86 «б».

В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, норм и правил в области технического состояния и организации соблюдения на предприятии требований безопасности в электроэнергетике зафиксированных в Акте проверки Муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи №7 «Способный ребенок» (МБУ ЦППМИСП «Способный ребенок») от 28.12.2018 г. № 10/623/4519/2018, на основании части 1 статьи 17 федерального закона от

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 5.7. Положения о Енисейском управлении Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 28.06.2016 № 249.

### ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки.

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которых нарушены или(и) не соблюдены	Срок устранения нарушения
1.	Ответственный за электрохозяйство не прошел проверку знаний на IV группу по электробезопасности	п.1.2.7 "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 №6 ПЛ п.9.2	28.12.2019г.
2.	Не назначен заместитель ответственного за электрохозяйство	п.1.2.3 "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 №6 ПЛ п.5.2	28.12.2019г.
3.	Не предоставлен перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь группу по электробезопасности	п.1.4.3 "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 №6 ПЛ п.15	28.12.2019г.
4.	Не предоставлен перечень должностей и профессий требующих присвоения I группы по электробезопасности	п.1.4.4, приложение I "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 №6 ПЛ п.16.1	28.12.2019г.
5.	Не назначен ответственный за проведение инструктажа и присвоение I группы по электробезопасности	п.1.4.4, приложение I "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 №6 ПЛ п.16.2	28.12.2019г.



6.	Не предоставлены протоколы эксплуатационных испытаний автоматических выключателей произведенные не более трёх лет назад	п.1.2.2., п.2.12.17. "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 №6 ПЛ п.4.3	28.12.2019г.
7.	У электротехнического персонала отсутствуют личные инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях	п.1.7.14. "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 №6 ПЛ п.41	28.12.2019г.
8.	Не обеспечена проверка электрических схем на предмет соответствия фактическим эксплуатационным не реже 1 раза в 2 года или перед вводом нового оборудования с отметкой на схемах	п.1.2.6 "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 №6  ПЛ п.7.3	28.12.2019г.
9.	Не предоставлен график работ по очистке работ	п.2.12.2 "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 №6  ПЛ п.211.1	28.12.2019г.
10.	Не предоставлен график работ по осмотру сети электрического освещения	п.2.12.2 "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 №6  ПЛ п.211.2	28.12.2019г.
11.	Не обеспечен в организации порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок	п.3.13 "Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок" , утвержденные приказом Минтруда России от 24 июля 2013 г. N 328н " (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации, регистрационный N 41781 от 13 апреля 2016 г.)  ПЛ п.244	28.12.2019г.

12.	Не предоставлен паспорт заземляющего устройства	п.1.8.1, приложение 1 "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 №6  ПЛ п.176	28.12.2019г.
13.	Отсутствует аварийное освещение	п.2.12.2, приложение 1 "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 №6  ПЛ п.201	28.12.2019г.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен(а):  
Директор  
МБУ ЦППМИСП №7  
«Способный ребенок»




(подпись)

Н.И. Жилинская

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Лица, вынесшее предписание:  
Государственный инспектор отдела  
по надзору в электроэнергетике



(подпись)

П.Н. Коваленко

Предписание на 4 листах для исполнения получено.  
Директор  
МБУ ЦППМИСП №7  
«Способный ребенок»  
М.П.



(подпись)

Н.И. Жилинская

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) и решения органов и должностных лиц, принятые в ходе исполнения государственной функции, к вышестоящему должностному лицу Ростехнадзора, либо непосредственно в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.